

## PROCÈS-VERBAL

VISITE	<input checked="" type="checkbox"/> Périodique
	<input type="checkbox"/> Réception travaux
	<input type="checkbox"/> Réception
	<input type="checkbox"/> Contrôle
	<input type="checkbox"/> Inopinée

**COMMUNE** : DORTAN

**NOM DE L'ÉTABLISSEMENT** : Ecole Primaire

**ADRESSE** : Rue des Ecoles

### RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'ÉTABLISSEMENT

**DOSSIER N° E-148-00005-000**

- Effectif du public : 146 personnes
- Effectif du personnel : 6 personnes
- **Effectif total : 152 personnes**

**TYPE : R**

**CATÉGORIE : 4<sup>ème</sup>**

Dernière visite le 5/06/2015 (avis favorable)

**Visite du 17 décembre 2020**

Prochaine visite périodique : 2025

**Séance de la Commission de Sécurité de l'Arrondissement de NANTUA du 21/01/21**

### 1- MEMBRES PRÉSENTS :

ADMINISTRATION	NOM - PRÉNOM	QUALITÉ
MAIRE (ou représentant)	SUBTIL Joël	Adjoint au maire
S.D.I.S	DENIS Christophe	Préventionniste

### 2- AUTRES PERSONNES PRÉSENTES :

NOM - PRÉNOM	QUALITÉ
MAILLARD Renaud	Gendarme
DUBIEL Jean-Louis	Police municipale de Dortan
HUBERT Philippe	Responsable des Services techniques
GOYFFON Pierre	Directeur école élémentaire

### 3- TEXTES RÉGLEMENTAIRES :

- Article L.421.3 du Code de l'urbanisme.
- Dispositions générales des articles R-123.1 à R-123.55 et R-152.6 et R-152.7 du Code de la Construction et de l'Habitation (CCH) relatif à la protection du public contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
- Arrêté du 25 juin 1980 modifié relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
- Arrêté du 4 juin 1982 modifié fixant les dispositions particulières applicables aux établissements du type R.
- Arrêté préfectoral du 18 avril 2018 portant composition de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.
- Arrêté préfectoral du 8 février 2019 portant règlement opérationnel des Services d'Incendie et de Secours de l'Ain.
- Arrêté préfectoral du 21 mars 2017 portant Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie (RDDECI) pour le département de l'Ain.

### 4- PRÉSENTATION SOMMAIRE / HISTORIQUE :

- 1987 : Permis de construire.
- 1995 : permis de construire pour le préau, réceptionné sous avis favorable.
- Les visites périodiques de 2000, 2005, 2010 et 2015 ont donné lieu à des avis favorables.

### 5- PRESCRIPTIONS PERMANENTES :

A) Faire vérifier périodiquement l'ensemble des installations techniques : électriques, gaz, alarme, éclairage de sécurité, désenfumage, chauffage, ventilation, etc ... par un organisme de contrôle agréé ou un technicien qualifié.

Nota : la liste des vérifications susvisées n'étant pas exhaustive, leur périodicité ainsi que la qualification des intervenants étant fonction du classement de l'établissement, il conviendra de se rapprocher du service départemental d'incendie et de secours pour obtenir les précisions nécessaires (ou de consulter le site internet du SDIS 01 ([sdis01.fr](http://sdis01.fr)) afin de télécharger le guide départemental de la prévention).

B) **Tenir à jour un registre de sécurité** et y annexer les contrats d'entretien des installations techniques de l'établissement.

C) **Tout aménagement ou changement d'activités devra faire l'objet d'une étude préalable** par la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité (conformément aux articles du code de la construction et de l'habitation : Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2 et R. 123-35 du Code de la Construction et de l'Habitation).

#### **6- PRESCRIPTION ANTÉRIEURE RENOUVELÉE :**

1) VP du 5/06/2015 :

- Remettre en état de fonctionnement les ferme-portes de l'ensemble de l'établissement, afin de conserver le rôle « coupe-feu » de ces dernières (Article CO 28 § 2).

#### **7- PRESCRIPTIONS NOUVELLES :**

- 2) Déclarer à la SCDS le fonctionnement de la bibliothèque municipale et demander le reclassement de l'établissement (article R 123-22).
- 3) Identifier un responsable unique de sécurité de l'établissement (article R123-21).
- 4) Installer une coupure d'urgence électrique et un déclencheur manuel de l'alarme du bâtiment dans la zone bibliothèque (articles MS 65 et EL 11 § 1).
- 5) Identifier les arrêts d'urgence électrique (coupure générale et coupure par niveau) (article R 123-13).
- 6) Installer un dispositif de manœuvre simple (type verrou moleté) sur les sorties des salles de classes (article CO 45 § 2).
- 7) Signaler la sortie de secours de la classe 3 (article CO 42).
- 8) Retirer le stockage dans l'escalier et dans les locaux de l'ancienne chaufferie et dans la sous-station de chauffage (article R 123-13).
- 9) Rendre inaccessible aux enfants le local de stockage sous l'escalier extérieur (article R 123-13).
- 10) Fixer les bancs situés dans les circulations, afin qu'ils ne puissent pas faire obstacle à l'évacuation du bâtiment (article AM 16 § 2).
- 11) Former le personnel au maniement des extincteurs et des moyens de secours (article MS 48).

#### **8- DÉFENSE EXTÉRIEURE CONTRE L'INCENDIE :**

- 12) S'assurer que les moyens en eau nécessaires à la lutte contre l'incendie soient évalués en fonction des risques et déterminés conformément à la réglementation en vigueur (arrêté du 25/06/1980 modifié, arrêté préfectoral du 28/11/2008 modifié ou arrêté préfectoral du 21/03/2017 portant Règlement Départemental de Défense Extérieure contre l'Incendie (RDDECI).

#### **9- OBSERVATIONS :**

La liste des prescriptions édictées ci-dessus fait état des **principales non-conformités** mais n'est pas exhaustive. Elle ne dispense pas les constructeurs, les propriétaires et les exploitants du respect de l'ensemble des dispositions réglementaires applicables à ce type d'établissement.

De plus, le contrôle exercé par la commission de sécurité ne les dégage pas des responsabilités qui leur incombent personnellement (articles R.123-3 et R.123-43 du CCH).

#### 10- ESSAIS :

Les essais sont réalisés de façon aléatoire et ne se substituent aucunement aux vérifications exhaustives des installateurs et des différents contrôleurs techniques (article R.123-48 du CCH).

L'ensemble des essais a été effectué sous coupure générale électrique.

Essais	Concluant	Non concluant	Observations
Éclairage de sécurité	x		
Alarme	x		

#### 11- CONCLUSION :

La Commission de Sécurité d'Arrondissement de NANTUA émet un **AVIS FAVORABLE** à l'accueil du public dans cet établissement.

***Toutefois, les prescriptions de sécurité émises ci-dessus devront être réalisées dans les meilleurs délais.***

Le Président de la Commission de  
Sécurité de l'Arrondissement de NANTUA,

  
Angelo PICCILLO



**Commission d'arrondissement pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique  
dans les établissements recevant du public de Nantua**

**AVIS**

**VU :**

Le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié et la circulaire de Monsieur le Ministre de l'Intérieur du 22 juin 1995 relatifs à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.

L'arrêté préfectoral du 03 août 2018, instituant la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur.

**CONSIDÉRANT :**

L'AVIS FAVORABLE du groupe de visite de la sous-commission départementale pour la sécurité incendie E.R.P.

réunie le **jeudi 21 janvier 2021** sous la présidence de M. Angelo PICCILLO, secrétaire général à la sous-préfecture de Nantua.

**DÉCIDE :**

- d'émettre un **avis FAVORABLE**

Au fonctionnement de l'établissement désigné ci-après :

- groupe scolaire – rue des Écoles 01590 DORTAN (visite périodique).

La sous-préfète  
Pour la sous-préfète et par délégation  
Le secrétaire général



Angelo PICCILLO

