

Réponse aux questions
Marché de construction du centre technique
du SERA à AMBERIEU EN BUGEY

Ambérieu le 24/08/2026

Question 1 du 17/08/2026 :

Nous ne parvenons pas à vérifier les dimensions de trémie sur les plans. Pouvons-nous prévoir des dimensions de 1600-1650mm de largeur x 1700-1800mm de longueur ?

Nous ne parvenons pas à trouver le document G2PRO afin de déterminer la catégorie sismique de l'appareil. Pouvez-vous nous le faire parvenir ou nous indiquer les éléments permettant de réaliser l'étude sismique ?

Réponse à la question 1 :

La largeur est de 1,60m et la profondeur de 1,80m.

Selon le rapport géotechnique G2PRO transmis au DCE, le terrain est situé en zone 3, sismicité modérée.